

Сведения о выполнении плана работ по содержанию и ремонту общего имущества с указанием причин отклонения от плана за 2012г.

Виды работ	Периодичность работ(услуг)	Сведения о выполнении обязательств
Содержание жилья		
1. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния		
Уборка лестничных клеток		
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей	5 раз в неделю	выполнено
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа	3 раза в неделю	выполнено
Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей	2 раза в месяц	выполнено
Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа	2 раза в месяц	выполнено
мытьё окон	1 раз в год	выполнено
Комплекс работ по уборке подъезда (Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц)	1 раз в год	выполнено
Комплекс работ по уборке подъезда (Влажная протирка шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, подоконники, поручни перил)	1 раз в неделю	выполнено
Обметание пыли с потолков	1 раз в год	выполнено
Мытье пола кабины лифта	5 раз в неделю	выполнено
Влажная протирка стен дверей, плафонов и потолков кабины лифта	1 раз в месяц	выполнено
Мытье стен кабин лифта	1 раз в месяц	выполнено
Уборка придомовой территории в зимний период		
Подметание, сдвигка снега (отмостка)	5 раз в неделю	выполнено
Подметание, сдвигка снега (асфальт)	5 раз в неделю	выполнено
Очистка территории от наледи и льда (отмостка)	15 раз в год	выполнено
Очистка территории от наледи и льда (асфальт)	15 раз в год	выполнено
Посыпка территории песком или смесью из песка с хлоридами (отмостка)	20 раз в год	выполнено
Посыпка территории песком или смесью из песка с хлоридами (асфальт)	20 раз в год	выполнено
Очистка урн от мусора	5 дней в неделю	выполнено
Уборка мусора с контейнерных площадок	6 раз в неделю	выполнено
Уборка придомовой территории в летний период		
Подметание территории (отмостка)	5 раз в неделю	выполнено
Подметание территории (2 класс)	5 раз в неделю	выполнено
Уборка мусора с газонов	3 раза в неделю	выполнено
Очистка газонов от опавшей листвы	2 раза в год	выполнено
Полив тротуаров (отмостка)	2 раза в год	выполнено
Полив тротуаров (асфальт)	2 раза в год	выполнено
Полив газонов	15 раз в год	выполнено
Стрижка (выкашивание) газонов	3 раза в год	выполнено
Очистка урн от мусора	5 раз в неделю	выполнено
Уборка мусора с контейнерных площадок	6 раз в неделю	выполнено
Вывоз мусора		
Вывоз твердых бытовых отходов	ежедневно	выполнено
Вывоз крупногабаритного мусора	по мере необходимости	выполнено
Вывоз мусора с несанкционированных свалок	по мере необходимости	выполнено
2. Содержание конструктивных элементов здания		

	Технический осмотр конструктивных элементов здания в комплексе (кровля, окна, двери, фундамент) с составлением дефектной ведомости	2 раза в год	выполнено
	Удаление сосулек и наледи с кровли	2 раза в год	выполнено
	Очистка кровли от снега	1 раз в год	выполнено
	Техническое обслуживание системы вентиляции, в том числе проверка наличия тяги в вентиляционных шахтах, мелкий ремонт		выполнено
	Заделка, раскрытие продухов в цоколях зданий	2 раза в год	выполнено
	Обслуживание лифта		
	Техническое обслуживание лифтов		
	Освидетельствование	1 раз в год	выполнено
3. Обслуживание внутридомового инженерного оборудования			
Техническое обслуживание системы ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ			
	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений, прочисткой клемм и соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений	1 раз в год	выполнено
	Осмотр электрической сети и оборудования (выключателей, пакетных переключателей, пускателей и т.д.) в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины	1 раз в месяц	выполнено
	Технический осмотр состояния осветительной арматуры (выключателей, светильников над входом в подъезд, в тамбуре, межэтажных светильников, лампочек и арматуры)	1 раз в месяц	выполнено
	Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений, прочисткой клемм и соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений	по заявкам	выполнено
	Осмотр электрощитовых	по заявкам	выполнено
	Замена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования	1 раз в месяц	выполнено
	Укрепление и техническое обслуживание выключателей в помещениях общего пользования	1 раз в год	выполнено
	Снятие показаний с электросчетчиков МОП	1 раз в месяц	выполнено
Техническое обслуживание системы отопления			
	Промывка системы отопления	1 раз в год	выполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	1 раз в год	выполнено
	Консервация системы центрального отопления	1 раз в год	выполнено
	Проверка состояния трубопроводов	1 раз в год	выполнено

	Проверка состояния запорно-регулирующей арматуры системы отопления в чердачных и подвальных помещениях. Проверка состояния пробочных кранов и вентилей, задвижек и запорной арматуры расширительных баков на чердаке.	1 раз в год	выполнено
	Проверка состояния отопительных приборов в МОП		
	Технический осмотр с мелким ремонтом изоляции трубопровода	1 раз в год	выполнено
	Снятие показаний с контрольно - измерительных приборов систем отопления (манометры, термометры)	1 раз в год	выполнено
	Притирка запорной арматуры с набивкой сальников (1/4 запорной арматуры в год)	1 раз в год	выполнено
	Снятие, осмотр, прочистка, ремонт и установка параллельной задвижки (1/3 задвижек)	1 раз в год	выполнено
	Очистка грязевиков	1 раз в год	выполнено
	Ликвидация воздушных пробок в стояках отопления (80% всех стояков)	1 раз в год	выполнено
	Уплотнение сгонов на запорной арматуре (10% от общего числа)	1 раз в год	выполнено
Техническое обслуживание системы ГОРЯЧЕГО и ХОЛОДНОГО водоснабжения			
	Проверка состояния трубопроводов системы ХГВС	1 раз в месяц	выполнено
	Гидравлические испытания системы горячего водоснабжения	1 раз в год	выполнено
	Снятие показаний с контрольно - измерительных приборов систем горячего и холодного водоснабжения	1 раз в год	выполнено
	Притирка запорной арматуры с набивкой сальников (1/4 запорной арматуры в год)	1 раз в год	выполнено
	Технический осмотр с мелким ремонтом изоляции трубопровода	1 раз в год	выполнено
	Уплотнение сгонов на запорной арматуре (10% от общего числа)	1 раз в год	выполнено
Техническое обслуживание системы КАНАЛИЗАЦИИ			
	Проверка состояния трубопроводов системы канализования	1 раз в год	выполнено
4. Аварийно - диспетчерское обслуживание			
	Прием заявок диспетчерской службой по телефону		
	Ночная аварийная служба		
5. Прочие работы			
	Начисление и прием платежей	согласно договору управления	выполнено

	Услуги паспортного стола	согласно договору управления	<i>выполнено</i>
	Дератизация	согласно договору управления	<i>выполнено</i>
	Дезинсекция	согласно договору управления	<i>выполнено</i>
	Управление УК	согласно договору управления	<i>выполнено</i>

