

Сведения о выполнении плана работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества дом с указанием причин отклонения от плана за 2012г.

Виды работ	Периодичность работ (услуг)	Сведения о выполнении обязательств	Причины отклонения
Содержание жилья			
1. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния			
Уборка лестничных клеток			
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей	3 раз в неделю	выполнено не в полном объеме	не выполнение условий договора подрядными организациями
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа	3 раза в неделю	выполнено не в полном объеме	условий договора подрядными
Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей	1 раз в месяц	выполнено не в полном объеме	не выполнение условий договора подрядными организациями
Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа	1 раз в месяц	выполнено не в полном объеме	не выполнение условий договора подрядными организациями
Мытье пола кабины лифта	3 раз в неделю	выполнено не в полном объеме	не выполнение условий договора подрядными организациями
Мытье стен кабин лифта	1 раз в месяц	выполнено не в полном объеме	не выполнение условий договора подрядными организациями
Уборка придомовой территории в зимний период			
Подметание, сдвигка снега (отмостка)	3 раза в неделю	выполнено не в полном объеме	не выполнение условий договора подрядными организациями
Подметание, сдвигка снега (асфальт)	3 раза в неделю	выполнено не в полном объеме	не выполнение условий договора подрядными организациями
Очистка территории от наледи и льда (отмостка)	2 раз в год	выполнено не в полном объеме	не выполнение условий договора подрядными организациями
Очистка территории от наледи и льда (асфальт)	12 раз в год	выполнено не в полном объеме	не выполнение условий договора подрядными организациями
Посыпка территории песком или смесью из песка с хлоридами (асфальт)	12 раз в год	выполнено не в полном объеме	не выполнение условий договора подрядными организациями
Уборка мусора с контейнерных площадок	5 раз в неделю	выполнено	
Уборка придомовой территории в летний период			
Подметание территории (отмостка)	3 раза в неделю	выполнено	
Подметание территории (2 класс)	3 раза в неделю	выполнено	
Подметание территории (грунт)	1 раз в неделю	выполнено	
Уборка мусора с газонов	1 раз в неделю	выполнено	
Очистка газонов от опавшей листвы	1 раза в год	выполнено	
Уборка мусора с контейнерных площадок	5 раз в неделю	выполнено	
Обслуживание мусоропровода			
Очистка и влажная уборка мусорных камер	ежедневно	выполнено	

Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода	1 раз в неделю	выполнено	
Дезинфекция стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов	по договору	выполнено	
Удаление мусора из мусороприемных камер	ежедневно	выполнено	
Вывоз мусора			
Вывоз твердых бытовых отходов	ежедневно	выполнено	
Вывоз крупногабаритного мусора и несанкционированных свалок	по мере необходимости	выполнено	
2. Содержание конструктивных элементов здания			
Технический осмотр конструктивных элементов здания в комплексе (кровля, окна, двери, фундамент) с составлением дефектной ведомости	2 раза в год	выполнено	
Техническое обслуживание системы вентиляции, в том числе проверка наличия тяги в вентиляционных шахтах, мелкий ремонт		выполнено	
Заделка, раскрытие продухов в цоколях зданий	2 раза в год	выполнено	
Обслуживание лифта			
Техническое обслуживание лифтов	ежемесячно	выполнено	
Освидетельствование	по мере необходимости	выполнено	
3. Обслуживание внутридомового инженерного оборудования			
Техническое обслуживание системы ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ			
Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений, прочисткой клемм и соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений	1 раз в год	выполнено	
Осмотр электрической сети и оборудования (выключателей, пакетных переключателей, пускателей и т.д.) в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в том числе распаянных и протяжных коробов и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины	1 раз в месяц	выполнено	
Технический осмотр состояния осветительной арматуры (выключателей, светильников над входом в подъезд, в тамбуре, межэтажных светильников, лампочек и арматуры)	1 раз в месяц	выполнено	
Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений, прочисткой клемм и соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений	1 раз в месяц	выполнено	
Осмотр электрощитовых	1 раз в месяц	выполнено	
Укрепление и техническое обслуживание выключателей в помещениях общего пользования	1 раз в год	выполнено	
Снятие показаний с электросчетчиков МОП	1 раз в месяц	выполнено	
Техническое обслуживание системы отопления			
Промывка системы отопления	1 раз в год	выполнено	
Гидравлические испытания системы отопления	1 раз в год	выполнено	
Консервация системы центрального отопления	1 раз в год	выполнено	
Проверка состояния трубопроводов	1 раз в год	выполнено	
Проверка состояния отопительных приборов в МОП	1 раз в год	выполнено	
Технический осмотр с мелким ремонтом изоляции трубопровода	1 раз в год	выполнено	

Снятие показаний с контрольно - измерительных приборов систем отопления (манометры, термометры)	1 раз в год	выполнено	
Притирка запорной арматуры с набивкой сальников (1/4 запорной арматуры в год)	1 раз в год	выполнено	
Снятие, осмотр, прочистка, ремонт и установка параллельной задвижки (1/3 задвижек)	1 раз в год	выполнено	
Ликвидация воздушных пробок в стояках отопления (80% всех стояков)	1 раз в год	выполнено	
Уплотнение сгонов на запорной арматуре (10% от общего числа)	1 раз в год	выполнено	
Техническое обслуживание системы ГОРЯЧЕГО и ХОЛОДНОГО водоснабжения			
Проверка состояния трубопроводов системы ХГВС	1 раз в месяц	выполнено	
Гидравлические испытания системы горячего водоснабжения	1 раз в год	выполнено	
Снятие показаний с контрольно - измерительных приборов систем горячего и холодного водоснабжения	1 раз в год	выполнено	
Притирка запорной арматуры с набивкой сальников (1/4 запорной арматуры в год)	1 раз в год	выполнено	
Технический осмотр с мелким ремонтом изоляции трубопровода	1 раз в год	выполнено	
Уплотнение сгонов на запорной арматуре (10% от общего числа)	1 раз в год	выполнено	
Техническое обслуживание системы КАНАЛИЗАЦИИ			
Проверка состояния трубопроводов системы канализования	1 раз в год	выполнено	
4. Аварийно - диспетчерское обслуживание	<i>круглосуточно</i>	выполнено	
5. Прочие работы			
Начисление и прием платежей	<i>согласно договору управления</i>	выполнено	
Услуги паспортного стола	<i>согласно договору управления</i>	выполнено	
Дератизация	<i>согласно договору управления</i>	выполнено	
Дезинсекция	<i>согласно договору управления</i>	выполнено	
Управление УК	<i>согласно договору управления</i>	выполнено	

ла № 2 Б по ул.Ученическая