

Сведения о выполнении плана работ по содержанию и ремонту общего имущества
по ул. 1-я Механическая, 4а с указанием причин отклонения от плана
за 2011 год

№ п/п	Работы, услуги	Периодичность выполнения работы (оказания услуги)	Сведения о выполнении обязательств
1. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния			
1.1	Уборка лестничных клеток		
	<i>Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей</i>	3 раз в неделю	Выполнено не в полном объеме
	<i>Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа</i>	3 раза в неделю	Выполнено не в полном объеме
	<i>Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей</i>	1 раз в месяц	Выполнено не в полном объеме
	<i>Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа</i>	1 раз в месяц	Выполнено не в полном объеме
1.2	Уборка придомовой территории в зимний период		
	<i>Подметание, сдвигка снега (отмостка)</i>	5 раз в неделю	Выполнено
	<i>Подметание, сдвигка снега (асфальт)</i>	5 раз в неделю	Выполнено
	<i>Очистка территории от наледи и льда (отмостка)</i>	10 раз в год	Выполнено
	<i>Очистка территории от наледи и льда (асфальт)</i>	15 раз в год	Выполнено
	<i>Посыпка территории песком или смесью из песка с хлоридами (отмостка)</i>	20 раз в год	Выполнено
	<i>Посыпка территории песком или смесью из песка с хлоридами (асфальт)</i>	20 раз в год	Выполнено
	<i>Уборка мусора с контейнерных площадок</i>	6 раз в неделю	Выполнено
1.3	Уборка придомовой территории в летний период		
	<i>Подметание территории (2 класс)</i>	4 раза в неделю	Выполнено
	<i>Уборка мусора с газонов</i>	2 раза в неделю	Выполнено
	<i>Очистка газонов от опавшей листвы</i>	2 раза в год	Выполнено
	<i>Стрижка (выкашивание) газонов</i>	3 раза в год	Выполнено
	<i>Уборка мусора с контейнерных площадок</i>	6 раз в неделю	Выполнено
1.4	Вывоз мусора		
	<i>Вывоз крупногабаритного мусора</i>		Выполнено
	<i>Вывоз мусора с несанкционированных свалок</i>		Выполнено
2. Содержание конструктивных элементов здания			
	<i>Технический осмотр конструктивных элементов здания в комплексе (кровля, окна, двери, фундамент) с составлением дефектной ведомости</i>	2 раза в год	Выполнено
	<i>Удаление сосулек и наледи с кровли</i>	2 раза в год	Выполнено
	<i>Очистка кровли от мусора</i>	2 раз в год	Выполнено
3. Обслуживание внутридомового инженерного оборудования			
3.1	Техническое обслуживание системы ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ		

	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений, прочисткой клемм и соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений	1 раз в год	Выполнено
	Осмотр электрической сети и оборудования (выключателей, пакетных переключателей, пускателей и т.д.) в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины	1 раз в месяц	Выполнено
	Технический осмотр состояния осветительной арматуры (выключателей, светильников над входом в подъезд, в тамбуре, межэтажных светильников, лампочек и арматуры)	1 раз в месяц	Выполнено
	Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений, прочисткой клемм и соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений	1 раз в месяц	Выполнено
	Осмотр электрощитовых	1 раз в месяц	Выполнено
	Укрепление и техническое обслуживание выключателей в помещениях общего пользования	1 раз в год	Выполнено
	Снятие показаний с электросчетчиков МОП	1 раз в месяц	Выполнено
3.2	Техническое обслуживание системы отопления		
	Промывка системы отопления	1 раз в год	Выполнено
	Гидравлические испытания системы отопления	1 раз в год	Выполнено
	Консервация системы центрального отопления	1 раз в год	Выполнено
	Проверка состояния трубопроводов	1 раз в год	Выполнено
	Проверка состояния запорно-регулирующей арматуры системы отопления в чердачных и подвальных помещениях. Проверка состояния пробочных кранов и вентилей, задвижек и запорной арматуры расширительных баков на чердаке.	1 раз в год	Выполнено
	Проверка состояния отопительных приборов в МОП	1 раз в месяц	Выполнено
	Технический осмотр с мелким ремонтом изоляции трубопровода	1 раз в год	Выполнено
	Снятие показаний с контрольно - измерительных приборов систем отопления (манометры, термометры)	1 раз в год	Выполнено
	Притирка запорной арматуры с набивкой сальников	1 раз в год	Выполнено
	Снятие, осмотр, прочистка, ремонт и установка параллельной задвижки	1 раз в год	Выполнено
	Ликвидация воздушных пробок в стояках отопления	1 раз в год	Выполнено
	Уплотнение сгонов на запорной арматуре	1 раз в год	Выполнено
3.3	Техническое обслуживание системы ГОРЯЧЕГО и ХОЛОДНОГО водоснабжения		
	Проверка состояния трубопроводов системы ХГВС	1 раз в месяц	Выполнено

	Гидравлические испытания системы горячего водоснабжения	1 раз в год	Выполнено
	Снятие показаний с контрольно - измерительных приборов систем горячего и холодного водоснабжения	1 раз в год	Выполнено
	Притирка запорной арматуры с набивкой сальников	1 раз в год	Выполнено
	Технический осмотр с мелким ремонтом изоляции трубопровода	1 раз в год	Выполнено
	Уплотнение сгонов на запорной арматуре	1 раз в год	Выполнено
3.4	Техническое обслуживание системы КАНАЛИЗАЦИИ		
	Проверка состояния трубопроводов системы канализования	1 раз в год	Выполнено
	Ликвидация порывов, подтеканий трубопроводов, подчеканка раструбов канализационных стояков, устранение засоров трубопроводов.		Выполнено
4. Аварийно - диспетчерское обслуживание			
	Прием заявок диспетчерской службой по телефону		Выполнено
	Ночная аварийная служба		Выполнено
5.	Начисление и прием платежей	Согласно договору управления	Выполнено
6.	Услуги паспортного стола	Согласно договору управления	Выполнено
7.	Дератизация	Согласно договору управления	Выполнено
8.	Дезинсекция	Согласно договору управления	Выполнено
9.	Управление УК		Выполнено

