

Сведения о выполнении плана работ по содержанию и ремонту общего имущества дома
по ул. Первомайская , 106 с указанием причин отклонения от плана
за 2011 год

№ п/п	Работы, услуги	Периодичность выполнения работы (оказания услуги)	Сведения о выполнении обязательств	Причины отклонения
1. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния				
1.1	Уборка лестничных клеток			
1.1.1	<i>Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей</i>	3 раза в неделю	Выполнено	
1.1.2	<i>Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа</i>	3 раза в неделю	Выполнено	
1.1.3	<i>Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей</i>	2 раза в месяц	Выполнено	
1.1.4	<i>Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа</i>	2 раза в месяц	Выполнено	
1.2	Уборка придомовой территории в зимний период			
1.2.1	<i>Подметание, сдвигка снега (асфальт)</i>	5 раз в неделю	Выполнено	
1.2.2	<i>Очистка территории от наледи и льда (асфальт)</i>	15 раз в год	Выполнено	
1.2.3	<i>Посыпка территории песком или смесью из песка с хлоридами (асфальт)</i>	20 раз в год	Выполнено	
1.2.4	<i>Уборка мусора с контейнерных площадок</i>	5 раз в неделю	Выполнено	
1.3	Уборка придомовой территории в летний период			

1.3.2	Подметание территории (2 класс)	5 раз в неделю	Выполнено	
1.3.3	Подметание территории (грунт)	5 раз в неделю	Выполнено	
1.3.3	Уборка мусора с газонов	3 раза в неделю	Выполнено	
1.3.4	Очистка газонов от опавшей листвы	2 раза в год	Выполнено	
1.3.10	Очистка урн от мусора	5 раз в неделю	Выполнено	
1.3.4	Уборка мусора с контейнерных площадок	5 раз в неделю	Выполнено	
1.4	Вывоз мусора			
1.4.2	Вывоз крупногабаритного мусора		Выполнено	
1.4.1	Вывоз мусора с несанкционированных свалок		Выполнено	
2. Содержание конструктивных элементов здания				
2.1.1	Технический осмотр конструктивных элементов здания в комплексе (кровля, окна, двери, фундамент) с составлением дефектной ведомости	2 раза в год	Выполнено	
2.1.2	Удаление сосулек и наледи с кровли	1 раза в год	Выполнено	
2.1.3	Очистка кровли от снега	3 раза в год	Выполнено	
2.1.4	Техническое обслуживание системы вентиляции, в том числе проверка наличия тяги в вентиляционных шахтах, мелкий ремонт		Выполнено	
3. Обслуживание внутридомового инженерного оборудования				
3.1	Техническое обслуживание системы ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ			
3.1.1	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений, прочисткой клемм и соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений	1 раз в год	Выполнено	

3.1.2	Осмотр электрической сети и оборудования (выключателей, пакетных переключателей, пускателей и т.д.) в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины	1 раз в месяц	Выполнено	
3.1.3	Технический осмотр состояния осветительной арматуры (выключателей, светильников над входом в подъезд, в тамбуре, межэтажных светильников, лампочек и арматуры)	1 раз в месяц	Выполнено	
3.1.4	Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений, прочисткой клемм и соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений	1 раз в месяц	Выполнено	
3.1.5	Осмотр электрощитовых	1 раз в месяц	Выполнено	
3.1.6	Замена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования	1 раз в месяц	Выполнено	
3.1.7	Укрепление и техническое обслуживание выключателей в помещениях общего пользования	1 раз в год	Выполнено	
3.1.8	Снятие показаний с электросчетчиков МОП	1 раз в месяц	Выполнено	
3.2	Техническое обслуживание системы отопления			
3.2.1	Промывка системы отопления	1 раз в год	выполнено	
3.2.2	Гидравлические испытания системы отопления	1 раз в год	выполнено	
3.2.3	Консервация системы центрального отопления	1 раз в год	выполнено	
3.2.4	Проверка состояния трубопроводов	1 раз в год	выполнено	
3.2.5	Проверка состояния запорно-регулирующей арматуры системы отопления в чердачных и подвальных помещениях. Проверка состояния пробочных кранов и вентилей, задвижек и запорной арматуры расширительных баков на чердаке.	1 раз в год	Выполнено	
3.2.6	Проверка состояния отопительных приборов в МОП	1 раз в месяц	Выполнено	
3.2.7	Технический осмотр с мелким ремонтом изоляции трубопровода	1 раз в год	Выполнено	

3.2.8	Снятие показаний с контрольно - измерительных приборов систем отопления (манометры, термометры)	1 раз в год	Выполнено	
3.2.9	Снятие, осмотр, прочистка, ремонт и установка параллельной задвижки	1 раз в год	Выполнено	
3.2.10	Ликвидация воздушных пробок в стояках отопления	1 раз в год	Выполнено	
3.2.11	Уплотнение сгонов на запорной арматуре	1 раз в год	Выполнено	
3.3	Техническое обслуживание системы ГОРЯЧЕГО и ХОЛОДНОГО водоснабжения			
3.3.1	Проверка состояния трубопроводов системы ХГВС	1 раз в месяц	Выполнено	
3.3.2	Гидравлические испытания системы горячего водоснабжения	1 раз в год	Выполнено	
3.3.3	Снятие показаний с контрольно - измерительных приборов систем горячего и холодного водоснабжения	1 раз в год	Выполнено	
3.3.4	Притирка запорной арматуры с набивкой сальников	1 раз в год	Выполнено	
3.3.4	Технический осмотр с мелким ремонтом изоляции трубопровода	1 раз в год	Выполнено	
3.3.6	Уплотнение сгонов на запорной арматуре	1 раз в год		
3.4	Техническое обслуживание системы КАНАЛИЗАЦИИ			
3.4.1	Проверка состояния трубопроводов системы канализования	1 раз в год	Выполнено	
3.4.2	Ликвидация порывов, подтеканий трубопроводов, подчеканка раструбов канализационных стояков, устранение засоров трубопроводов.		Выполнено	
4. Аварийно - диспетчерское обслуживание				
4.1	Прием заявок диспетчерской службой по телефону		Выполнено	
4.2	Ночная аварийная служба		Выполнено	
5.	Начисление и прием платежей	Согласно договору управления	Выполнено	
6.	Услуги паспортного стола	Согласно договору управления	Выполнено	
7.	Дератизация	Согласно договору управления	Выполнено	
8.	Дезинсекция	Согласно договору управления	Выполнено	
9.	Управление УК		Выполнено	